

Tabuľka č.10 - TEPELNÝ VÝKON A ROČNÁ POTREBA TEPLA PRE NAVRHOVANÉ FUNKČNÉ PLOCHY ROZVOJOVÝCH LOKALÍT (NO) – VARIANT I.

tab. č. T 1-I.

MČ FPB (lokality)	Forma využitia	Rozvojové funkčné plochy							
		Bývanie		Vybavenosť a rekreácia		Výroba - priemysel		Celkom	
		Tepelný príkion	Potreba tepla	Tepelný príkion	Potreba tepla	Tepelný príkion	Potreba tepla	Tepelný príkion	Potreba tepla
		MW	GJ/rok	MW	GJ/rok	MW	GJ/rok	MW	GJ/rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MČ 1	Valaská Belá								
1.1	59 b.j IBV	0,530	2 775					0,530	2 775
1.2	13 b.j. IBV	0,115	610					0,115	610
1.3	15 b.j IBV	0,135	705					0,135	705
1.4	47 b.j. IBV	0,425	2 210					0,425	2 210
1.5	23 b.j IBV	0,205	1 080					0,205	1 080
1.6	13 b.j. IBV	0,115	610					0,115	610
1.7	5 b.j IBV	0,045	235					0,045	235
1.8	23 b.j. IBV	0,205	1 080					0,205	1 080
1.9	8 b.j IBV	0,070	375					0,070	375
1.10	21 b.j. IBV	0,190	990					0,190	990
1.12	7 b.j. IBV	0,065	330					0,065	330
1.13	RV			0,015	100			0,015	100
1.14	V-PR					0,250	1 870	0,250	1 870
1.15	7 b.j IBV	0,065	330					0,065	330
1.16	7 b.j. IBV	0,065	330					0,065	330
1.17	V-PR					0,090	655	0,090	655
1.18	7 b.j IBV	0,065	330					0,065	330
1.19	RV			0,010	80			0,010	80
1.20	V-PR					0,060	455	0,060	455
1.21	RV			0,110	850			0,110	850
1.22	39 IBV	0,350	1 835					0,350	1 835
1.23	3 b.j IBV	0,030	140					0,030	140
1.24	3 b.j. IBV	0,030	140					0,030	140
1.25	3 b.j IBV	0,030	140					0,030	140
1.26	4 b.j. IBV	0,035	190					0,035	190
1.27	4 b.j IBV	0,035	190					0,035	190
1.28	14 b.j. IBV	0,125	660					0,125	660
1.29	7 b.j IBV	0,065	330					0,065	330
1.30	1 b.j. IBV	0,010	50					0,010	50
1.31	1 b.j IBV	0,010	50					0,010	50
1.32	2 b.j. IBV	0,020	95					0,020	95
Celkom	336 b.j. IBV	3,035	15 810	0,135	1 030	0,400	2 980	3,570	19 820
MČ 2	Gápel								
2.1	RV			0,015	100			0,015	100
Celkom MČ 1+2	336 b.j.	3,035	15 810	0,150	1 130	0,400	2 980	3,585	19 920
Celkom reduk.**		2,430	12 650	0,090	680	0,200	1 490	2,720	14 820

Tabuľka č.10 - TEPELNÝ VÝKON A ROČNÁ POTREBA TEPLA PRE NAVRHOVANÉ FUNKČNÉ PLOCHY ROZVOJOVÝCH LOKALÍT (VO) – VARIANT I.

tab. č. T 2-I.

MČ FPB (lokality)	Rozvojové funkčné plochy								
	Forma využitia	Bývanie		Vybavenosť a rekreácia		Výroba - priemysel		Celkom	
		Tepelný príkon MW	Potreba tepla GJ/rok	Tepelný príkon MW	Potreba tepla GJ/rok	Tepelný príkon MW	Potreba tepla GJ/rok	Tepelný príkon MW	Potreba tepla GJ/rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MČ 1	Valaská Belá								
1.11	24 b.j. IBV	0,150	1 130					0,150	1 130
Celkom	24 b.j. IBV	0,150	1 130					0,150	1 130

IBV - individuálna bytová výstavba

b.j. - bytová jednotka

OV - občianska vybavenosť

RV - rekreačná vybavenosť

RÚ-EXT – rekreačné územie extenzívne

V-PR - výroba priemyselná

V-PO - výroba poľnohospodárska

VSÚ - výrobné služby účelové

PDTZ - prevádzkové dopravné a technické zariadenia

** redukovaná hodnota vyjadruje prírastok potrieb tepla k NO 2030

 po korekcii realizačnými koeficientami k_{rb} , k_{rv} a k_{rp}

Reálna hodnota uvedených realizačných koeficientov bola stanovená nasledovne:

 pre byty - $k_{rb} = 0,8$

 vybavenosť a rekreáciu – $k_{rv} = 0,6$

 priemysel – $k_{rp} = 0,5$.