

Tabuľka č.10 - TEPELNÝ VÝKON A ROČNÁ POTREBA TEPLA PRE NAVRHOVANÉ FUNKČNÉ PLOCHY ROZVOJOVÝCH LOKALÍT (NO) – VARIANT II.

tab. č. T 1-II.

MČ FPB (lokality)	Forma využitia	Rozvojové funkčné plochy								
		Bývanie		Vybavenosť a rekreácia		Výroba - priemysel		Celkom		
		Tepelný príkion MW	Potreba tepla GJ/rok	Tepelný príkion MW	Potreba tepla GJ/rok	Tepelný príkion MW	Potreba tepla GJ/rok	Tepelný príkion MW	Potreba tepla GJ/rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
MČ 1	Valaská Belá									
A	30 b.j. HBV ZÚMŠ	0,110	845	0,055	430			0,0165	1275	
B	11 b.j. HBV ZÚMŠ	0,040	310	0,020	125			0,060	435	
C	10 b.j. HBV ZÚMŠ	0,035	285	0,010	80			0,045	365	
D	8 b.j. HBV ZÚMŠ	0,030	225	0,010	65			0,040	290	
1.1	59 b.j. IBV	0,530	2 775					0,530	2 775	
1.2	13 b.j. IBV	0,115	610					0,115	610	
1.3	15 b.j. IBV	0,135	705					0,135	705	
1.5	23 b.j. IBV	0,425	2 210					0,425	2 210	
1.6	13 b.j. IBV	0,205	1 080					0,205	1 080	
1.7	5 b.j. IBV	0,115	610					0,115	610	
1.8	23 b.j. IBV	0,045	235					0,045	235	
1.9	18 b.j. IBV	0,205	1 080					0,205	1 080	
1.10	21 b.j. IBV	0,190	990					0,190	990	
1.12	7 b.j. IBV	0,065	330					0,065	330	
1.13	RV			0,015	100			0,015	100	
1.15	7 b.j. IBV	0,065	330					0,065	330	
1.16	7 b.j. IBV	0,065	330					0,065	330	
1.17	V-PR					0,150	1 125	0,150	1 125	
1.18	7 b.j. IBV	0,065	330					0,065	330	
1.19	RV			0,010	80			0,010	80	
1.20	V-PR					0,365	2 745	0,365	2 745	
1.21	RV			0,110	850			0,110	850	
1.23	10 b.j. IBV	0,090	650					0,090	650	
1.24	3 b.j. IBV	0,030	140					0,030	140	
1.25	3 b.j. IBV	0,030	140					0,030	140	
1.26	4 b.j. IBV	0,035	190					0,035	190	
1.27	4 b.j. IBV	0,035	190					0,035	190	
1.28	14 b.j. IBV	0,125	660					0,125	660	
1.29	12 b.j. IBV	0,110	780					0,110	780	
1.30	1 b.j. IBV	0,010	50					0,010	50	
1.31	1 b.j. IBV	0,010	50					0,010	50	
1.32	2 b.j. IBV	0,020	95					0,020	95	
1.33	21 b.j. IBV	0,190	990					0,190	990	
	293 b.j. IBV 59 b.j. HBV									
Celkom	352 b.j.	3,125	17 215	0,230	1 730	0,515	3 870	3,870	22 815	
MČ 2	Gápel									
2.1	RV			0,020	135			0,020	135	
Celkom MČ 1+2	352 b.j.	3,125	17 215	0,250	1 865	0,515	3 870	3,890	22 950	
Celkom reduk.**		2,500	13 770	0,140	1 040	0,260	1 935	2,900	16 745	

Tabuľka č.10 - TEPELNÝ VÝKON A ROČNÁ POTREBA TEPLA PRE NAVRHOVANÉ FUNKČNÉ PLOCHY ROZVOJOVÝCH LOKALÍT (VO) – VARIANT II.

tab. č. T 2-II.

MČ FPB (lokality)	Rozvojové funkčné plochy								
	Forma využitia	Bývanie		Vybavenosť a rekreácia		Výroba - priemysel		Celkom	
		Tepelný príkonn MW	Potreba tepla GJ/rok	Tepelný príkonn MW	Potreba tepla GJ/rok	Tepelný príkonn MW	Potreba tepla GJ/rok	Tepelný príkonn MW	Potreba tepla GJ/rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MČ 1	Valaská Belá								
1.4	48 b.j. IBV	0,305	2 255					0,305	2 255
1.11	24 b.j. IBV	0,150	1 130					0,150	1 130
1.14	V-PR					0,250	1 870	0,250	1 870
1.22	39 IBV	0,250	1 835					0,250	1 835
Celkom	111 b.j.	0,705	5 220	-	-	0,250	1 870	0,955	7 090

IBV - individuálna bytová výstavba

b.j. - bytová jednotka

OV - občianska vybavenosť

RV - rekreačná vybavenosť

RÚ-EXT – rekreačné územie extenzívne

V-PR - výroba priemyselná

V-PO - výroba poľnohospodárska

VSÚ - výrobné služby účelové

PDTZ - prevádzkové dopravné a technické zariadenia

** redukovaná hodnota vyjadruje prírastok potrieb tepla k NO 2030

 po korekcii realizačnými koeficientami k_{rb} , k_{rv} a k_{rp}

Reálna hodnota uvedených realizačných koeficientov bola stanovená nasledovne:

 pre byty - $k_{rb} = 0,8$

 vybavenosť a rekreáciu – $k_{rv} = 0,6$

 priemysel – $k_{rp} = 0,5$.