


Číslo spisu  
OU-PD-OSZP-2020/000398-026

Prievidza  
24. 06. 2020

Vybavuje



## ROZHODNUTIE

Verejná vyhláška - povolenie na osobitné užívanie vôd a povolenie  
na vodnú stavbu Aglomerácia Valaská Belá - kanalizácia a ČOV

### Popis konania / Účastníci konania

Stavebník Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36 056 006 požiadal dňa 17.07.2015 o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd a vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby s názvom Aglomerácia Valaská Belá – kanalizácia a ČOV, líniová stavba na pozemkoch KN-C parcelné čísla 28/2, 29, 60/1, 61, 78/2, 79/1, 84/1, 106/3, 127, 153/1, 211/1, 213/8, 217/4, 222/2, 223/1, 223/2, 224, 232, 234/2, 265, 268/3, 268/8, 288, 305, 308/1, 336/1, 336/2, 336/5, 337/2, 346/3, 387, 388/1, 406, 407/1, 407/2, 409, 411, 412, 427, 451/1, 452/1, 453/1, 459/2, 467/3, 479/1, 480, 481/1, 506/1, 510/1, 549/1, 595/1, 614/1, 657/2, 658/1, 663/1, 665/1, 665/3, 666/1, 680/1, 692, 693, 694, 695, 717, 718, 725/2, 735/1, 735/5, 735/6, 735/11, 735/12, 764/2, 765, 769/1, 769/3, 773/4, 775/2, 788/1, 830, 864/1, 864/2, 914/3, 915/3, 917/3, 928/2, 934/1, 934/8, 953, 954, 1041/3, 1042/3, 1044, 1051/1, 1051/8, 1060/25, 1456, 1460/2, 1460/3, 1501/1, 1501/3, 1501/6, 1501/10, 1501/15, 1501/14, 1501/21, 1551, 1670/2, 1670/6, 1670/14, 1670/19, 1670/20, 1670/21, 1670/52, 1670/53, 1864/1, 1864/8, 2178/1, 2225, 2234/4, 2234/5, 2236, 2238/1, 2281/1, 6677/1, 6678, 6680/10, 6680/20, 6680/36, 6688/1, 6689/1, 6689/9, 6689/12, 6689/13, 6695/1, 6697, 7586/1, 7804/1, 7804/5, 7812/4, 7817/2, 7854, 7856, 7860/3, 7861/2, 7865/5, 7866/2, 7866/6, 7894/2, 8795/4, 8795/5, 8848/3, 8849/1, 8849/2, 8849/5, 8850, 8868, 8870/1, 8875/2, 8875/3, 8875/7, 8949/4, 8949/5, 8949/7, 8949/9, 8951/1, 9136/2, 9141/3, 10547/3, 10963/2, 12709/4, 12709/5, 12709/6, 12712/1, 12712/2, 12712/4, 12712/5, 12712/6, 12733/1, 12733/2, 12734, 12741, 12742, 12744/1, 12744/2, 12746/2, 12746/7, 12746/8, 12746/9, 12746/10, 12746/11, 12747/3, 12747/4, 12747/5, 12748/2, 12748/3, 12748/9, 12748/11, 12748/15, 12748/16, 12749/1, 12749/2, 12749/3, 12754/1, 12756/4, 12756/5, 12762/1, 12767/1, 12767/2, 12767/3, 12767/6, 12797/1, 12798/5, 12801/6, 12805/1, 12805/5, 12845/68, 13327, 13328/3, 13332/3, 13350/1, 18478, 18479, 18481, 18482, 18496/2, 18496/2, 18503/1, 18514, 18516, 18518/1, 18520/2, 18521/2, 18522/2, 18524/7, 18525/2, 18527/3, 18553/1, 18553/2, 18553/2, 18554/1, 18554/2, 18556/2, 18557, 18558, 18561/1, 18562/1, 18577/2, 18578/1, 18579/3, 18580, 18584/1, 18584/5, 18584/11, 18586/1, 18586/3, 18586/4, 18587, 18589, 18590, 18591/6, 18592, 18593, 18593, 18595/1, 18595/10, 18595/10, 18596/1, 18596/2, 18598/1, 18598/5, 18622/1, 18623/2, 18624/13, 18624/16, 18624/20, 18624/21, 18624/40, 18624/41, 18624/44, 18624/46, 18624/59, 18624/60, 18626/2, 18631, 18633/5, 18635/3, 18646, 18647/2, 18647/3, 18647/4, 18647/6, 18647/7, 18649/2, 18651/1, 18652/3, 18654/13, 18654/14, 18654/45, 18654/64, 18654/65, 18655/3, 18655/8 a pozemkoch KN-E parcelné čísla 10, 11, 28/1, 28/2, 47/1, 60/1, 60/2, 68/1, 73, 74, 75/1, 75/2, 80/2, 80/3, 81, 84, 85, 86/1, 86/2, 86/4, 92, 97, 106, 177/1, 211, 223, 234, 235, 243, 246, 283, 287/1, 290, 298, 308/1, 313, 314/1, 318/1, 333, 335, 346, 348, 386, 388/1, 409, 411, 412, 413/1, 421, 422/1, 423, 427, 428, 440/1, 444/1, 451, 452, 453, 454/1, 454/2, 481/2, 515, 516, 517/1, 520, 521, 529/1, 529/2, 531/1, 548, 549/1, 549/2, 550, 559/2, 560, 561, 567, 568/2, 569, 572, 573, 575, 578, 579/1, 579/2, 598, 599, 603, 604, 605, 609, 610, 611, 612, 614, 615, 624, 625/2, 628, 631, 632, 652, 653, 657, 658, 660, 672/2, 676, 678, 679, 685, 694, 695, 717, 721, 722/1, 722/2, 774, 775, 776, 777, 788, 831, 928, 929, 1073/1, 1459/2, 1461, 1465, 1670/119, 1670/219, 1864/101, 7860, 7861, 7862, 7959, 8831/1, 8831/2, 8848, 8849, 8863, 8871, 8872, 8873, 8874, 8875, 8876, 8877, 8878, 8879, 8880, 8881, 8882, 8883, 8884, 8885, 8886, 8887,

8888/1, 8895, 8898, 8899, 8989, 9075, 9076, 9077, 9139, 9140/1, 9140/2, 9140/3, 9140/4, 9140/5, 9140/6, 9141, 9143/1, 10963/1, 12710/2, 12711, 12712, 12733, 12734, 12744, 12746, 12748/1, 12748/2, 12750, 12753, 12762, 12798, 12799, 12801, 12802, 12843, 12845/1, 12845/2, 12845/3, 12845/4, 12845/5, 12845/6, 12845/7, 12845/8, 12845/9, 13328, 13332, 16539/101, 18496/1, 18514, 18516, 18518/1, 18518/2, 18518/3, 18520/2, 18521/2, 18522/1, 18525/2, 18527/1, 18553, 18554, 18556/2, 18557, 18558/1, 18561, 18562/1, 18577/1, 18578/1, 18579, 18580/1, 18581, 18582/1, 18583/2, 18586, 18587, 18589, 18590/1, 18591/1, 18592, 18593, 18595/1, 18595/2, 18596/2, 18598/1, 18623, 18624/14, 18624/17, 1670/219, 2226, 6648, 6678, 6680/1, 6681, 6686, 6687, 6689, 6692, 6693, 6694, 6695, 6700, 7804, 7812/1, 7812/2, 7816, 7817/3, 7825, 7850/1, 7861, 7865/2, 7866/2, 7867/2, 7868/2, 7869/2, 7870, 7871, 7873, 7874/2, 7875, 7959, 18477/1, 18478, 18479, 18480, 18481, 18482, 18503/1, 18506/1, 18506/2, 18507, 18510/2, 18524, 18562/1, 18624/12, 18624/13, 18624/16, 18626/1, 18631, 18633/1, 18633/2, 18634, 18635, 18647/1, 18649/2, 18651/1, 18651/2, 18652/1, 18655 v katastrálnom území Valaská Belá.

Rozhodnutie o umiestnení stavby vydala obec Valaská Belá, dňa 04.08.2016 pod číslom 501/2015/SOÚ, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 09.09.2016. Dňa 14.11.2016 pod číslom 499/2016/SOÚ vydala obec Valaská Belá súhlas podľa § 120 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) špeciálnemu stavebnému úradu na vydanie povolenia na vodnú stavbu Aglomerácia Valaská Belá – kanalizácia a ČOV.

Účastníci konania:

1. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica
  2. Obec Valaská Belá, starosta obce, 972 29 Valaská Belá
  3. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 39 Banská Štiavnica
  4. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany
  5. Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, 817 15 Bratislava 11
  6. TSK, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
  7. Ing. Juraj Billý – BIDOR, Pod záhradami 14, 841 01 Bratislava
- ostatní účastníci konania (vlastníci pozemkov, na ktorých sa umiestňuje stavba, známe a neznáme fyzické a právnické osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k dotknutým alebo susedným pozemkom) v kat. území Valaská Belá, oboznámení so stavbou verejnou vyhláškou prostredníctvom obecného úradu vo Valaskej Belej vyvesenou po dobu 15 dní na viditeľnom mieste.

### Výrok rozhodnutia

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 61 písm. a) zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení, po preskúmaní žiadosti vo vodoprávnom konaní takto rozhodol:

I.

Podľa § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona

p o v o ľ u j e  
vypúšťanie odpadových vôd

z verejnej kanalizácie obce Valaská Belá po prečistení v ČOV do vodného toku Nitrice hydrologické číslo 4-21-11-086 v rkm 41,7.

Podmienky povolenia na vypúšťanie odpadových vôd:

1. Hodnoty povoleného množstva vypúšťaných odpadových vôd a spôsob merania množstva vypúšťaných odpadových vôd:

Maximálny hodinový prietok: 6,650 l/s

Priemerný prietok: 3,330 l/s  
Denná spotreba vody: 287,300 m<sup>3</sup>/deň  
Ročná spotreba vody: 104 865,000 m<sup>3</sup>/rok

Spôsob merania množstva vypúšťaných komunálnych odpadových vôd:

- Kontinuálne, magneticko-indukčným prietokomerom Promag 10L1H osadenom vo výtokovom potrubí s odosielaním údajov do dispečingu, kde sa uchovávajú v riadiacom systéme prevádzkovateľa.
- Množstvo vypúšťaných odpadových vôd merať určeným meradlom (§ 5 písm. c) zákona č. 142/2000 Z.z. o metrologii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
- Producent odpadových vôd je povinný zabezpečiť vykonávanie overenia meradla v súlade s vyhláškou Úradu pre normalizáciu, metrologiu a skúšobníctvo SR č. 210/2000 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov, viesť knihu prevádzkovania meradla, archivovať údaje 5 rokov.

2. Priemerné koncentračné hodnoty (p) a maximálne koncentračné hodnoty (m) pre jednotlivé ukazovatele a bilančné hodnoty vypúšťaného znečistenia:

Ukazovateľ:

BSK5 :

koncentrácia p 10 mg/l; m 45 mg/l; bilančné hodnoty 2,87 kg/deň; 1,05 t/rok

CHSKCr:

koncentrácia p 80 mg/l; m 170 mg/l; bilančné hodnoty 22,98 kg/deň; 8,39 t/rok

NL:

koncentrácia p 25 mg/l; m 50 mg/l; bilančné hodnoty 7,18 kg/deň; 2,62 t/rok

N-NH<sub>4</sub>:

koncentrácia p 18 mg/l; m 40 mg/l; bilančné hodnoty 5,17 kg/deň; 1,89 t/rok

3. Miesto a spôsob vypúšťania odpadových vôd:

- miesto vypúšťania: vodný tok Nitrica; hydrologické číslo: 4-21-11-086, rkm 41,700, ľavý Breh,
- kontinuálne vypúšťanie komunálnych odpadových vôd počas 24 hodín z kanalizácie obce Valaská Belá, cez mechanicko-biologickú ČOV (2300 EO), výustným objektom do vodného toku Nitrica,
- . komunálne odpadové vody - prevažujúci charakter vypúšťaných vôd – vody zo sídelných útvarov obsahujúce prevažne splaškové odpadové vody, môžu obsahovať aj priemyselné odpadové vody, infiltrované vody.

4. Miesto odberu, spôsob odberu vzoriek, početnosť odberu vzoriek a spôsob kontroly jednotlivých ukazovateľov:

Miesto odberu vzoriek:

- Merný objekt za ČOV pred výustným objektom.

Spôsob a minimálny počet odberu vzoriek:

- Koncentračné hodnoty „p“ sa sledujú v 24-hodinovej zlievanej vzorke získanej zlievaním minimálne 13 objemovo rovnakých dielčích vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch počas 24 hodín (vzorka c).
- Koncentračné hodnoty „m“ sa sledujú v dvojhodinových zlievaných vzorkách, ktoré sa získavajú zlievaním minimálne piatich objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch. Čas a miesto odberu vzoriek majú čo najlepšie charakterizovať činnosť sledovaného objektu.

Minimálna frekvencia odberu vzoriek:

- v prvom roku 12 vzoriek ročne, v ďalších rokoch 6 vzoriek ročne. Šesť vzoriek počas nasledujúcich rokov sa môže odoberať len vtedy, ak sa preukáže, že počas prvého roka všetkých 12 rozborov vyhovelo platnému povoleniu. Ak v priebehu ďalších rokov jedna zo vzoriek nevyhoví, musí sa v nasledujúcom roku odoberať 12 vzoriek. V prípade, že týchto 12 vzoriek vyhovuje platnému povoleniu, v nasledujúcom roku sa znovu môže odoberať len 6 vzoriek.

Spôsob kontroly:

- Vypúšťanie komunálnych odpadových vôd do vodného toku Nitrica je v súlade s určenými limitnými hodnotami ukazovateľov znečistenia, ak počet zlievaných vzoriek s prekročenými koncentračnými hodnotami ukazovateľov znečistenia určenými pre zlievanú vzorku „p“ nie je väčší ako ich prípustný počet uvedený v prílohe č. 8 NV SR č. 269/2010 (viac ako 2 počas posledných 12 mesiacov).
- Maximálne koncentračné hodnoty ukazovateľov znečistenia určené v povolení vzorku „m“ v kvalifikovanej bodovej vzorke nemôže byť prekročené.
- Odbery vzoriek a analýzy na sledovanie dodržiavania povolených prípustných hodnôt ukazovateľov znečistenia odpadových vôd sa vykonávajú pre oblasť odpadových vôd podľa požiadaviek slovenskej technickej normy.

5. Vyhodnotenia merania prietokov a rozborov vzoriek vypúšťaných vôd pre účely evidencie a kontroly:

- Zaznamenávať mesačné a ročné množstvo vypúšťaných komunálnych odpadových vôd a prietok vypúšťaných odpadových vôd počas odberu vzoriek.
- Vyhodnotenie meraní množstva vôd a rozborov vzoriek vypúšťaných odpadových vôd uvádzať v prevádzkovom zázname.
- Výsledky merania množstva a rozborov vypúšťaných odpadových vôd predkladať polročne orgánu štátnej vodnej správy.

6. Ďalšie podmienky

- Na kolaudácii vodnej stavby predložiť prevádzkový poriadok ČOV.
- Vypúšťať čistiarenský kal do povrchových vôd a do podzemných vôd je zakázané.
- Povolenie platí na dobu 10 rokov od právoplatnosti rozhodnutia. Pred uplynutím stanovenej doby je potrebné požiadať o preskúmanie povolenia na vypúšťanie odpadových vôd. Orgán štátnej vodnej správy môže platnosť povolenia predĺžiť, ak sa nezmenia podmienky za ktorých bolo povolenie vydané.
- Povolenie na vypúšťanie odpadových vôd vstúpi do platnosti dňom právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu.

Všeobecné ustanovenia:

Povolenie na vodnú stavbu a na osobitné užívanie vôd s určenými podmienkami je záväzná aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Tunajší orgán štátnej vodnej správy môže toto povolenie na osobitné užívanie vôd zmeniť alebo zrušiť (§ 24 vodného zákona).

II.

Podľa § 26 ods. 1 vodného zákona v spojení s § 66 ods. 1 stavebného zákona

p o v o ľ u j e vodnú stavbu

Agglomerácia Valaská Belá – kanalizácia a ČOV

umiestnenú na pozemkoch KN-C parcelné čísla 28/2, 29, 60/1, 61, 78/2, 79/1, 84/1, 106/3, 127, 153/1, 211/1, 213/8, 217/4, 222/2, 223/1, 223/2, 224, 232, 234/2, 265, 268/3, 268/8, 288, 305, 308/1, 336/1, 336/2, 336/5, 337/2, 346/3, 387, 388/1, 406, 407/1, 407/2, 409, 411, 412, 427, 451/1, 452/1, 453/1, 459/2, 467/3, 479/1, 480, 481/1, 506/1, 510/1, 549/1, 595/1, 614/1, 657/2, 658/1, 663/1, 665/1, 665/3, 666/1, 680/1, 692, 693, 694, 695, 717, 718, 725/2, 735/1, 735/5, 735/6, 735/11, 735/12, 764/2, 765, 769/1, 769/3, 773/4, 775/2, 788/1, 830, 864/1, 864/2, 914/3, 915/3, 917/3, 928/2, 934/1, 934/8, 953, 954, 1041/3, 1042/3, 1044, 1051/1, 1051/8, 1060/25, 1456, 1460/2, 1460/3, 1501/1, 1501/3, 1501/6, 1501/10, 1501/15, 1501/14, 1501/21, 1551, 1670/2, 1670/6, 1670/14, 1670/19, 1670/20, 1670/21,

1670/52, 1670/53, 1864/1, 1864/8, 2178/1, 2225, 2234/4, 2234/5, 2236, 2238/1, 2281/1, 6677/1, 6678, 6680/10, 6680/20, 6680/36, 6688/1, 6689/1, 6689/9, 6689/12, 6689/13, 6695/1, 6697, 7586/1, 7804/1, 7804/5, 7812/4, 7817/2, 7854, 7856, 7860/3, 7861/2, 7865/5, 7866/2, 7866/6, 7894/2, 8795/4, 8795/5, 8848/3, 8849/1, 8849/2, 8849/5, 8850, 8868, 8870/1, 8875/2, 8875/3, 8875/7, 8949/4, 8949/5, 8949/7, 8949/9, 8951/1, 9136/2, 9141/3, 10547/3, 10963/2, 12709/4, 12709/5, 12709/6, 12712/1, 12712/2, 12712/4, 12712/5, 12712/6, 12733/1, 12733/2, 12734, 12741, 12742, 12744/1, 12744/2, 12746/2, 12746/7, 12746/8, 12746/9, 12746/10, 12746/11, 12747/3, 12747/4, 12747/5, 12748/2, 12748/3, 12748/9, 12748/11, 12748/15, 12748/16, 12749/1, 12749/2, 12749/3, 12754/1, 12756/4, 12756/5, 12762/1, 12767/1, 12767/2, 12767/3, 12767/6, 12797/1, 12798/5, 12801/6, 12805/1, 12805/5, 12845/68, 13327, 13328/3, 13332/3, 13350/1, 18478, 18479, 18481, 18482, 18496/2, 18496/2, 18503/1, 18514, 18516, 18518/1, 18520/2, 18521/2, 18522/2, 18524/7, 18525/2, 18527/3, 18553/1, 18553/2, 18553/2, 18554/1, 18554/2, 18556/2, 18557, 18558, 18561/1, 18562/1, 18577/2, 18578/1, 18579/3, 18580, 18584/1, 18584/5, 18584/11, 18586/1, 18586/3, 18586/4, 18587, 18589, 18590, 18591/6, 18592, 18593, 18593, 18595/1, 18595/10, 18595/10, 18596/1, 18596/2, 18598/1, 18598/5, 18622/1, 18623/2, 18624/13, 18624/16, 18624/20, 18624/21, 18624/40, 18624/41, 18624/44, 18624/46, 18624/59, 18624/60, 18626/2, 18631, 18633/5, 18635/3, 18646, 18647/2, 18647/3, 18647/4, 18647/6, 18647/7, 18649/2, 18651/1, 18652/3, 18654/13, 18654/14, 18654/45, 18654/64, 18654/65, 18655/3, 18655/8 a pozemkoch KN-E parcelné čísla 10, 11, 28/1, 28/2, 47/1, 60/1, 60/2, 68/1, 73, 74, 75/1, 75/2, 80/2, 80/3, 81, 84, 85, 86/1, 86/2, 86/4, 92, 97, 106, 177/1, 211, 223, 234, 235, 243, 246, 283, 287/1, 290, 298, 308/1, 313, 314/1, 318/1, 333, 335, 346, 348, 386, 388/1, 409, 411, 412, 413/1, 421, 422/1, 423, 427, 428, 440/1, 444/1, 451, 452, 453, 454/1, 454/2, 481/2, 515, 516, 517/1, 520, 521, 529/1, 529/2, 531/1, 548, 549/1, 549/2, 550, 559/2, 560, 561, 567, 568/2, 569, 572, 573, 575, 578, 579/1, 579/2, 598, 599, 603, 604, 605, 609, 610, 611, 612, 614, 615, 624, 625/2, 628, 631, 632, 652, 653, 657, 658, 660, 672/2, 676, 678, 679, 685, 694, 695, 717, 721, 722/1, 722/2, 774, 775, 776, 777, 788, 831, 928, 929, 1073/1, 1459/2, 1461, 1465, 1670/119, 1670/219, 1864/101, 7860, 7861, 7862, 7959, 8831/1, 8831/2, 8848, 8849, 8863, 8871, 8872, 8873, 8874, 8875, 8876, 8877, 8878, 8879, 8880, 8881, 8882, 8883, 8884, 8885, 8886, 8887, 8888/1, 8895, 8898, 8899, 8989, 9075, 9076, 9077, 9139, 9140/1, 9140/2, 9140/3, 9140/4, 9140/5, 9140/6, 9141, 9143/1, 10963/1, 12710/2, 12711, 12712, 12733, 12734, 12744, 12746, 12748/1, 12748/2, 12750, 12753, 12762, 12798, 12799, 12801, 12802, 12843, 12845/1, 12845/2, 12845/3, 12845/4, 12845/5, 12845/6, 12845/7, 12845/8, 12845/9, 13328, 13332, 16539/101, 18496/1, 18514, 18516, 18518/1, 18518/2, 18518/3, 18520/2, 18521/2, 18522/1, 18525/2, 18527/1, 18553, 18554, 18556/2, 18557, 18558/1, 18561, 18562/1, 18577/1, 18578/1, 18579, 18580/1, 18581, 18582/1, 18583/2, 18586, 18587, 18589, 18590/1, 18591/1, 18592, 18593, 18595/1, 18595/2, 18596/2, 18598/1, 18623, 18624/14, 18624/17, 1670/219, 2226, 6648, 6678, 6680/1, 6681, 6686, 6687, 6689, 6692, 6693, 6694, 6695, 6700, 7804, 7812/1, 7812/2, 7816, 7817/3, 7825, 7850/1, 7861, 7865/2, 7866/2, 7867/2, 7868/2, 7869/2, 7870, 7871, 7873, 7874/2, 7875, 7959, 18477/1, 18478, 18479, 18480, 18481, 18482, 18503/1, 18506/1, 18506/2, 18507, 18510/2, 18524, 18562/1, 18624/12, 18624/13, 18624/16, 18626/1, 18631, 18633/1, 18633/2, 18634, 18635, 18647/1, 18649/2, 18651/1, 18651/2, 18652/1, 18655 v katastrálnom území Valaská Belá (líniová stavba), podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Juraj Billý – BIDOR, Pod záhradami 14, Bratislava, autorizovaný stavebný inžinier, č. aut. 2419\*A\*2-2, ktorá je prílohou tohto rozhodnutia.

Stavebný objekt SO 02 ČOV je umiestnený na pozemku KN-C parcele číslo 12709/4, SO 02.10 prístupová komunikácia je umiestnená na pozemku KN-E parcelné číslo 12710/2 v KN-C parcelné číslo 12709/5, 18655/15. Kanalizácia a vedľajšie vetvy budú realizované v miestnych komunikáciách, v štátnej ceste II/574 a III/5743 v zelených pásoch.

#### Stavebné objekty:

SO 01 Kanalizácia „A“ Valaská Belá

SO 02 ČOV Valaská Belá, ktorý pozostáva z nasledovných stavebných objektov – príprava staveniska, vstupná ČS, prijímacia stanica fekálií, objekt mechanicko-biologického čistenia – rozvodňa, objekt odvodnenia kalu – dýchareň, nádrž kalojemu, dosadzovacie nádrže, areálový vodovod a vodomerná šachta VŠ2, areálová kanalizácia, výustný objekt, merný objekt, mikrosito, areálové cesty a spevné plochy, terénne a sadové úpravy, oplotenie, vodovodná prípojka a vodomerná šachta VŠ1, areálové osvetlenie, VN prípojka, trafostanica, kalové polia.

SO 03 ČS na SO.01

SO 04 Kanalizácia „B“ Valaská Belá

SO 05 ČS na SO.04

#### Prevádzkové súbory:

PS 01 ČOV Valaská Belá, ktorý pozostáva z nasledovných prevádzkových objektov – strojno-technologická časť, elektro-technologická časť, MaR, ASRTP, prenosy, prístupový a kamerový systém.

PS 02 ČS na SO.01 ktorý pozostáva z nasledovných prevádzkových objektov – ČS so separáciou na SO.01, ČS bez separácie na SO.01, ASRTP na SO.01.

PS 03 ČS na SO.04, ktorý pozostáva z nasledovných prevádzkových objektov – ČS bez separácie na SO.04, ASRTP na SO.04.

Technický popis vodnej stavby:

Stavebné objekty:

SO 01 Kanalizácia „A“ Valaská Belá, cellková dĺžka kanalizácie 14 566 m, čerpacie stanice 8 ks, domové odbočky DN150 579 ks

SO 02 ČOV Valaská Belá

SO 03 ČS na SO.01

SO 04 Kanalizácia „B“ Valaská Belá cellková dĺžka kanalizácie 3 427 m, čerpacie stanice 3 ks, domové odbočky DN150 75 ks

SO 05 ČS na SO.04

Prevádzkové súbory

PS 01 Čistiareň odpadových vôd Valaská Belá

PS 02 Čerpacie stanice

PS 01 ČOV Valaská Belá

ČOV pozostáva z nasledovných technologických celkov:

- Vstupná čerpacia stanica ČS
- Mechanické predčistenie
- Biologický stupeň čistenia
- Kalové hospodárstvo
- Mechanické odvodnenie kalu
- Preberacia stanica fekálií

Vstupná čerpacia stanica:

ČS je riešená ako separačná, vybavená dvomi čerpadlami, ovládanými automaticky v závislosti na hladine pomocou frekvenčného meniča. Do čerpaciej stanice je zaústená aj vnútroareálová kanalizácia ČOV. ČS je v prípade výpadku elektrickej energie napojená na záložný zdroj elektrickej energie umiestneným v areáli ČOV.

Mechanické predčistenie:

Pozostáva z kompaktného zariadenia, ktoré sa skladá zo strojne stieraných česiel a lapača piesku. Obtok zariadenia je cez ručné hrablice. Zachytené zhrabky sú odvodňované a vedené do zásobných plastových nádob na komunálny odpad. Chod zariadenia je automatizovaný v závislosti na rozdieloch hladín pred a za česlami.

Biologický stupeň čistenia:

Odpadové vody po mechanickom predčistení sú vedené cez rozdeľovací objekt na dve linky biologického čistenia, ktoré sa dajú odstaviť ručnými stavidlovými uzávermi. Aktivácia je vybavená ponorným miešadlom v denitrifikačnej nádrži, ponornými čerpadlami pre čerpanie aktivačnej zmesi z nitrifikačnej do denitrifikačnej časti, čerpadlom na čerpanie vratného kalu, čerpadlom na čerpanie prebytočného kalu, štandardným vybavením kruhovej dosadzovacej nádrže. Nitrifikačná časť je vybavená jemnobublinovými prevzdušňovacími elementami, dúchadlami 2+1 s frekvenčným meničom pre dodávku stlačeného vzduchu. Prevádzka aktivácie je plne automatizovaná v závislosti od obsahu O<sub>2</sub> v nitrifikačnej nádrži.

Kalové hospodárstvo:

Kalujem je vybavený miešadlom a zariadením na odber kalovej vody. Súčasťou kalojemu je aj jemnobublinový prevzdušňovací systém s dúchadlami 1+1. Miešanie jednotlivými systémami je automatizované v závislosti na hladine a čase.

Mechanické odvodnenie kalu:

Zahustený kal z kalojemu je mechanicky odvodňovaný na pásovom lise s kompletným vybavením chemickým hospodárstvom dávkovania flokulantu. Odvodnený kal je dopravovaný pásovým dopravníkom do kontajnera na podvozku, ktorý je umiestnený pod prístreškom. Kalová voda je vedená do vnútroareálovej kanalizácie.

## Preberacia stanica fekálií

Pre dovoz odpadových vôd cisternovými automobilmi je osadená preberacia stanica fekálií s akumulácnou nádržou.

## PS 02 Čerpacie stanice

Na stokovej sieti je navrhnutých 11 čerpacích staníc v intraviláne obce, ktoré zabezpečia prečerpanie odpadových vôd z dôvodu konfigurácie terénu, t.j. miestne zdvihnutie odpadových vôd z dôvodu možnosti odvedenia odpadových vôd na ČOV, resp. zachovania optimálnych hĺbok výkopov kanalizácií.

Navrhnuté sú 2 druhy čerpacích staníc:

- separačné čerpacie stanice
- klasické čerpacie stanice s mokrou komorou

Každá čerpacia stanica je vybavená 2 ks ponorných kalových čerpadiel (klasických, resp. so separáciou pevných látok) ovládaných automaticky v závislosti na výške hladiny. Príkon čerpadiel je v závislosti od veľkosti čerpacej stanice a dĺžky výtlačných potrubí uvedený v Strojnotechnologickej časti príloha E.2 a E3.

Náhradné zdroje elektrickej energie, ktoré zabezpečia el. energiu pri jej výpadku, budú umiestnené na ČOV Valaská Belá. Náhradné zdroje budú slúžiť pre všetky – separačné čerpacie stanice v obci, prepojenie bude káblami cez zásuvku.

Prevádzka čerpacích staníc bude automatická s diaľkovým prenosom údajov z čerpacích staníc na ČOV a následne na dispečing vodárenskej spoločnosti, ktorá bude zabezpečovať prevádzku zariadení.

Podmienky povolenia vodnej stavby:

1. Rešpektovať zákon NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v platnom znení.
2. Vodná stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej vo vodoprávnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemožno robiť bez predchádzajúceho povolenia orgánu štátnej vodnej správy ako príslušného špeciálneho stavebného úradu.
3. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby podľa povolenia na stavbu osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník vodohospodárskemu orgánu pri kolaudácii stavby.
4. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
5. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona v znení neskorších predpisov, o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy.
6. Stavebník zabezpečí stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby. Na stavbe musí byť vedený stavebný denník.
7. Vodná stavba bude dokončená najneskôr do troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia. O predĺženie doby uskutočňovania vodnej stavby treba vopred požiadať orgán štátnej vodnej správy.
8. Stavebník je povinný podľa ustanovenia § 62 ods. 1 písm. d) stavebného zákona do pätnástich dní po ukončení výberového konania na zhotoviteľa stavby, oznámiť jeho meno (názov) a adresu (sídlo) orgánu štátnej vodnej správy.
9. Stavebník je podľa ustanovenia § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona povinný oznámiť orgánu štátnej vodnej správy začatie vodnej stavby.
10. Podmienky na ochranu verejných záujmov pri výstavbe a užívaní stavby, na plnenie požiadaviek uplatnených obcou a dotknutými orgánmi štátnej správy, prípadne požiadaviek vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia a na napojenie na tieto siete, na dodržiavanie príslušných technických predpisov, na komplexnosť stavby a zariadenie staveniska:

a) Pred začatím stavby požiadať správcov inžinierskych sietí o presné vytýčenie ich zariadení a tieto rešpektovať v zmysle uplatnených požiadaviek, platných predpisov a noriem. Pri križovaní a súbehu inžinierskych sietí dodržať vzdialenosti v zmysle STN 73 6005.

b) Rešpektovať nasledujúce podmienky vlastníkov resp. správcov sietí technického vybavenia, dotknutých orgánov a dotknutých organizácií uplatnené v konaní o povolení stavby:

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, list č. OU-PD-OSZP-2020/006666-002 zo dňa 12.02.2020:

- Zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Doklad o zhodnotení resp. zneškodnení predložiť ku kolaudácii stavby.
- Ku kolaudácii stavby predložiť vyjadrenie tunajšieho úradu podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, list č. OU-PD-OSZP-2014/013635-004 zo dňa 22.08.2014:

- Výrub drevín je možné uskutočniť len v nevyhnutnom prípade – ak sa tieto nachádzajú priamo v trase stavby, a to v mimovegetačnom a mimohniezdnom období v termíne od 1.10 do 1.3. O súhlas na výrub požiadať obec Valaská Belá a postupovať v zmysle § 47 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. ochrany prírody a krajiny a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- Vzrastlé dreviny nachádzajúce sa v manipulačnom priestore stavby, ako aj vzrastlé dreviny brehového porastu je potrebné zachovať v maximálne možnej miere. Pri prácach postupovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.
- Zabezpečiť ochranu prostredia a podzemných vôd počas výstavby pred únikom škodlivých látok. Práce vykonávať len s mechanizmami v bezchybnom technickom stave (vylúčiť únik pohonných hmôt, mazadiel a iných nebezpečných látok z mechanizmov a pod.).
- Z výkopovej zeminy oddeliť vrchnú humusovú časť pôdy, uložiť ju samostatne a následne po ukončení prác deponovať späť na povrch výkopu.

Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, list č. OU-PD-PLO-2015/027019-71838 zo dňa 18.12.2015:

- Dodržať zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy uvedené v § 12 zákona č. 220/2004 Z. z..
- Pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde požiadať o vydanie stanoviska k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu podľa § 18 zákona a s priložením dokladov citovaných v príslušnom paragrafe zákona.

Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, list č. OU-PD-PLO-2016/014508-002 zo dňa 02.06.2016:

- Realizáciou a užívaním stavby nesmie dôjsť k obmedzeniu využívania funkcií lesov na lesných pozemkoch a obmedzeniu vlastníka susedného lesného pozemku pri jeho obhospodarovaní do takej miery, že nebude možné les obhospodarovať v súlade s platným programom starostlivosti o lesy a nebude možné plniť povinnosti podľa príslušných právnych predpisov na úseku lesného hospodárstva.
- Nezvyšovať riziko vzniku požiarov v okolitých lesných porastoch.
- Na príľahlých lesných pozemkoch sa nesmú vykonávať zakázané činnosti v zmysle § 31 ods. 1 zákona o lesoch bez písomného súhlasu vlastníka dotknutých lesných pozemkov a povolenia výnimky v zmysle § 31 ods. 6 zákona o lesoch, príľahlé lesné pozemky sa nesmú využívať na iný účel ako na plnenie funkcií lesov bez rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva a v zmysle § 5 ods. 1 zákona o lesoch.
- Vlastník nehnuteľnosti alebo investor stavby je povinný vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku v zmysle § 33 ods. 1 zákona o lesoch (opatrenia, ktorými zabezpečí stavbu pred škodami, ktoré by mohlo spôsobiť najmä zosúvanie pôdy, padanie kameňov a stromov z lesného pozemku). Rozsah a spôsob týchto zabezpečovacích opatrení určí podľa stavebného zákona príslušný orgán štátnej správy po dohode s orgánom správy lesného hospodárstva.
- Stavba nesmie obmedzovať využívanie lesných ciest. V zmysle § 25 ods. 1 a ods. 3 zákona o lesoch lesné cesty sa môžu nachádzať aj na iných ako lesných pozemkoch, lesné cesty je oprávnený používať každý po dohode s ich vlastníkom, správcom alebo združením podľa § 51 ods. 2 zákona o lesoch o čase a spôsobe využívania lesných ciest a o výške a spôsobe úhrady za ich využívanie.

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Prievidzi, list č. ORHZ-PDI-478/2014 zo dňa 19.08.2014:



- Súhlasí bez pripomienok.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza, list č. B/2014/1469-HŽP/06301 zo dňa 18.04.2014:

- Súhlasí bez pripomienok.

Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia, list č. OU-PD-OKR-2014/19853-2 zo dňa 10.11.2014:

- Súhlasí bez pripomienok.

Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, list č. OU-PD-OCDPK-2014/013518-002 zo dňa 05.09.2014:

- Križovanie kanalizačnej siete s cestami II/574 a III/574003 realizovať pretláčaním.

- V dodatočnom časovom predstihu požiadať o povolenie na zvláštne užívanie ciest II/574 a III/574003 a určenie použitia prenosných dopravných značiek a zariadení na týchto komunikáciách.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, ODI, Prievidza, list č. ORPZ-PD-ODI-43-062/2014 zo dňa 22.07.2014:

- Prenosné dopravné značenie bude umiestnené podľa nového zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle prílohy č. 1 k zákonu autorizovanou spoločnosťou.

- Práce realizovať v etapách na základe zvláštneho užívania pozemných komunikácií (II/574, III/574003 OÚ PD) v čo najkratšom čase, s dôrazom na zabezpečenie zachovania plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky.

- Vyhradujeme si právo pred zahájením uzávierky cesty II/574 vykonať kontrolu rozmiestnenia prenosného dopravného značenia z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti cestnej premávky. Realizáciu oznámiť na ODI PD min. 24 hod. pred zahájením prác.

- V prípade tvorenia kolón na ceste požadujeme v mieste obmedzenia cestnej premávky riadenie premávky náležite poučenými osobami.

- Na mieste stavby požadujeme po požiadaní predložiť parafovaný odsúhlasený projekt rozmiestnenia prenosného DZ a rozhodnutie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie od príslušného cestného správneho orgánu v zmysle zákona č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

- Mimo času prác a neobmedzovania cestnej premávky DZ odstrániť z vozovky a znefunkčniť prekrytím alebo pootočením o 90 stupňov.

- Vyhradujeme si právo pred alebo počas realizácie požadovať zmeny, úpravy alebo doplnenia v dopravnom značení z dôvodu zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky.

Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín, list č. TSK/2014/03312-6 zo dňa 09.06.2015:

- Predložiť tunajšiemu úradu v termíne kolaudačného konania, prípadne predčasného užívania budúceho stavebného objektu – Aglomerácia Valaská Belá – kanalizácia a ČOV v mieste cestnej komunikácie číslo II/574 geometrický plán porealizačného zamerania stavebného objektu pre prípadný návrh na vymedzenie vzájomných práv a povinností medzi stavebníkom a Trenčianskym samosprávnym krajom ako vlastníkom cestnej komunikácie číslo II/574.

- Pri vytyčení uvedeného stavebného objektu – Aglomerácia Valaská Belá – kanalizácia a ČOV v mieste cestnej komunikácie číslo II/574 je nevyhnutná účasť zodpovedného pracovníka odboru dopravy TSK, z dôvodu určenia lomových bodov – hranice cestného telesa cestnej komunikácie číslo II/574 v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

- Uloženie kanalizačného vedenia rozkopaním bude výhradne v mieste cestnej priekopy, priľahlého zeleného pásu cestného telesa a cestného pomocného pozemku cestnej komunikácie číslo II/574.

- Uloženie príslušnej vetvy kanalizačného vedenia pretláčaním bude použité vždy pri križovaní kanalizačného vedenia a cestnej komunikácie II/574 v mieste jazdných pruhov, spevnenej a nespevnenej krajnice.

- Po uložení kanalizačného vedenia /chráničky v mieste cestnej priekopy, priľahlého zeleného pásu cestného telesa a cestného pomocného pozemku cestnej komunikácie II/574 uvedie teleso cestnej komunikácie do pôvodného stavu.

- Vykonať statické záťažové skúšky (PROCTOR STANDARD/STANDARD) certifikovaným laboratóriom v prítomnosti správcu komunikácie na únosnosť doplnených konštrukčných vrstiev cestnej komunikácie II/574 v zmysle STN, EN a následne predložiť protokoly o tejto vykonanej skúške.

- Doložiť certifikáty o použitých a zabudovaných materiáloch v mieste cestnej komunikácie číslo II/574.

- Stavebník je povinný umožniť skontrolovať akúkoľvek časť diela, ktorá má byť zakrytá v telese cestnej komunikácie číslo II/574 zástupcovi správcu komunikácie – SC TSK, Brnianska 3, Trenčín.

- Vybudovaním uvedeného stavebného objektu nesmie byť prerušené odvodňovacie zariadenie – cestná priekopa, svah,...., cestnej komunikácie II/574, stavebník nesmie uložiť do telesa cestnej komunikácie zariadenia, ktoré by mohli sťažovať údržbu cestnej komunikácie číslo II/574.

- Stavebník pred zahájením prác požiada Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o vydanie:
- Určenia prenosného dopravného značenia a zariadenia na cestnú komunikáciu číslo II/574 počas realizácie prác.
- Povolenia na čiastočnú uzávierku cestnej komunikácie číslo II/574.
- Povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie – cesty číslo II/574, ktorým je uloženie kanalizačného vedenia /chráničky do telesa cesty pretláčaním /rozkopáním.
- Po ukončení prác je stavebník povinný časť telesa cestnej komunikácie číslo II/574, priľahlého k stavbe preukázateľným spôsobom odovzdať správcovi komunikácie – SC TSK, Trenčín.

Správa ciest TSK Trenčín, list č. SC/2016/1847 zo dňa 12.07.2016:

- Pred zahájením realizačných prác požadujeme vytýčenie presnej trasy navrhovanej kanalizácie vrátane umiestnenia kanalizačných šacht, hlavne, čo sa týka zásahu do cestného telesa a cestného príslušenstva cestných komunikácií v správe SC TSK, ktorú žiadame prerokovať so zástupcom správcu komunikácií.
- Kanalizačné potrubie v maximálnej možnej miere umiestniť mimo cestného telesa (napr. v zelených pásoch, predzáhradkách rodinných domov a pod.). V prípade, že z dôvodu stiesnených pomerov, existujúcej zástavby, iných inžinierskych sietí nie je možné umiestniť kanalizačné potrubie mimo cestného telesa, môže byť umiestnené v cestnom telese len v nevyhnutnom rozsahu.
- V prípade umiestnenia kanalizácie v cestnom rigole alebo cestnej priekope uložiť kanalizačné potrubie do hĺbky min. 1,2 m odo dna rigola resp. cestnej priekopy.
- V prípade zásahu do cestnej priekopy a odvodnenia cesty po ukončení stavebných prác uviesť cestnú priekopu a odvodnenie do funkčného stavu. Kanalizačné šachty nesmú byť umiestnené v cestnej priekope a nesmú brániť riadnemu fungovaniu odvodnenia cesty.
- Kanalizačné šachty musia byť umiestnené v dostatočnej vzdialenosti od kraja cestnej komunikácie, nesmú tvoriť prekážku v zmysle cestného zákona.
- V prípade, že by sa vyskytla nutnosť z dôvodu stiesnených pomerov zasiahnuť do cestného telesa cesty II. a III. triedy, žiadame náležite zdokladovať, vypracovať prehľadnú situáciu s presným vyznačením miest zásahu a prerokovať so správcom cestnej komunikácie.
- V takom prípade sa požaduje spätná úprava asfaltového krytu ciest súvisle v celej šírke jazdného pruhu vozovky, čo požadujeme zaradiť do rozpočtu stavby kanalizácie.
- Pozdĺžne prekopávky pre uloženie potrubia v komunikácii opraviť technológiou rekonštrukcie vozovky s konečnou úpravou obrusného krytu vozovky v rozsahu celého jazdného pruhu profilu cestnej komunikácie vrátane obnovy vodorovného dopravného značenia. Žiadateľ je povinný zrealizovať obnovu povrchu vozovky v dvoch etapách, a to dočasná úprava – zhutnenie a konečná úprava. Žiadame, aby súčasťou projektu bol projekt obnovy povrchu vozovky.
- Upraviť existujúce uličné vpuste do budúcej nivelety vozovky.
- Križovanie kanalizácie s cestami II. a III. tried vykonávať pretlakom pod cestou a uložením do chráničky v hĺbke min. 1,2 m pod niveletou cesty. Dĺžka chráničky musí byť navrhnutá tak, aby jej konce presahovali minimálne 1 m za hranicu cestného telesa. Štartovacia a cieľová jama nesmú zasahovať do telesa cesty. Zemné práce pri budovaní kanalizácie a chráničky nesmú ohroziť stabilitu cestnej komunikácie.
- Pred začatím stavebných prác stavebník za účasti zástupcu SC TSK vykoná obhliadku a kontrolu stavu ciest II. a III. triedy v mieste budúcej kanalizácie. Po ukončení stavebných prác stavebník spoločne so správcom ciest vykoná opätovne obhliadku a kontrolu stavu ciest. O tejto kontrole sa vyhotoví písomný protokol.
- V prípade, že sa pri obhliadke zistí, že vplyvom výstavby kanalizácie došlo k poškodeniu ciest, je stavebník povinný takéto poškodenie odstrániť na vlastné náklady.
- Dodržať podmienky TSK určené vo vyjadrení.
- V prípade, že budú kanalizačné poklopy umiestnené vo vozovke cesty, budú s možnosťou úpravy výšky, pričom úpravy výšky kanalizačných poklopov pred pokladkou nového asfaltového krytu ciest v budúcnosti je povinný zabezpečiť stavebník a prevádzkovateľ na vlastné náklady.
- Realizačné práce nesmú byť vykonávané v období zimnej údržby.
- Ďalšie stupne projektovej dokumentácie a prípadné zmeny predložiť na schválenie SC TSK.

Požiadavky na kvalitu prác:

- Stavebné práce obnovy povrchu vozovky musia byť realizované prostredníctvom odbornej firmy a musia byť dodržané platné STN.
- Overenie požadovaných vlastností stavebných materiálov, asfaltovej zmesi a protokol zo skúšok hutnenia (podľa platných STN, STN EN).

- Trasy potrubí realizovať v osi jedného jazdného pruhu a následne upraviť vozovku cesty v celej šírke jazdného pruhu.
- Križovanie kanalizácie s cestami II. a III. tried vykonávať pretlakom pod cestou a uložením do chráničky v hĺbke min. 1,2 m pod niveletou cesty. Dĺžka chráničky musí byť navrhnutá tak, aby jej konce presahovali minimálne 1 m za hranicu cestného telesa. Štartovacia a cieľová jama nesmú zasahovať do telesa cesty, min. 1 m za vonkajšiu hranicu cestnej priekopy. Zemné práce pri budovaní kanalizácie a chráničky nesmú ohroziť stabilitu cestnej komunikácie.

#### Všeobecné požiadavky:

- Počas prác musí zostať prejazdný aspoň jeden jazdný pruh o minimálnej šírke 2,75 m pre obidva smery jazdy.
- Z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti cestnej premávky pred začatím prác osadiť dopravné značenie schválené príslušným OR PZ SR, ODI a určené OÚ PD, odborom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. Dočasné dopravné značenie zabezpečí stavebník na vlastné náklady.
- Pred zahájením stavebných prác požiadať cestný správny orgán, t.j. Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o povolenie na zvláštne užívanie predmetnej cesty, ako aj povolenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme.
- Vykopaná zemina nesmie byť ukladaná na pozemnej komunikácii (vozovka, svahy, odvodňovacie zariadenia, a iné) a použitá na spätný zásyp.
- V prípade znečistenia komunikácie žiadateľ bez prierahov vykoná očistenie pozemnej komunikácie na vlastné náklady.
- Počas prác nesmie byť uložený žiadny materiál v korune cesty a nesmie byť vplyvom výkonu prác hatená cestná premávka alebo obmedzená nad rámec prenosného dopravného značenia určeného DI.
- Výkopová ryha v cestnom telese bude do doby definitívnej spätnej úpravy cestného pozemku neustále v správe a údržbe žiadateľa.

#### StVPS, a.s., Banská Bystrica, list č. 129/2018 zo dňa 26.02.2018:

- V záujmovom území vyššie uvedenej stavby sa nachádzajú vybudované potrubia verejného vodovodu a jeho zariadenia, ktoré je potrebné plne rešpektovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov a STN 73 6005.
- Každý je povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu a ich zariadenia a nenarušil ich prevádzku a aby neoprávnene nezasahoval do výkonu vodohospodárskych činností súvisiacich s prevádzkovaním verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie; inak zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil (§ 27 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z.z.).
- Pred zahájením výkopových prác jednotlivých úsekov stavby je potrebné požiadať pracovníka prevádzky vodovodu v Novákoch o presné vytýčenie potrubia verejného vodovodu, jeho zariadení a počas realizácie stavby o odsúhlasenie umiestnenia revízných a čerpacích šachtiet. Kontakt na pracovníka vodovodu – p. Jozef Sladkay, tel. 0907 854 081, 048/4327 322 alebo p. Viera Rebrošová, tel. č. 0905 264 255, 048/4327 322.
- Križovanie a súbeh navrhovanej kanalizácie a elektrických prípojok, v miestach križovania a súbehu s potrubiami verejného vodovodu zrealizovať v súlade s ustanoveniami STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“.
- V prípade, že bude kanalizácia a jej súčasti realizované pretlakom, pred začatím prác sondou overiť hĺbku uloženia vodovodného potrubia.
- Pred obsypaním navrhovanej kanalizácie a elektrických prípojok, v mieste križovania a súbehu s potrubiami verejného vodovodu, prizvať pracovníkov prevádzky vodovodu a kanalizácie ku kontrole, či nedošlo k poškodeniu verejného vodovodu a boli dodržané ustanovenia STN 73 6005.
- Do stavebného denníka žiadame vykonať zápisy: o vytýčení potrubia verejného vodovodu, jeho zariadení; o kontrole pred obsypaním kanalizácie a elektrických prípojok v mieste križovania a v súbehu s potrubím verejného vodovodu.
- Pred kolaudačným konaním požiadať o vydanie porealizačného vyjadrenia.
- Platnosť vyjadrenia je dva roky od dátumu vydania (platí do 26.02.2020).

#### SPP – distribúcia, a.s., Bratislava, list č. TD/NS/0248/2019/Kr zo dňa 25.04.2019 – platnosť do 24.04.2020

- Súhlasí bez pripomienok – plynárenské zariadenia SPP-D, a.s., sa v záujmovej lokalite nenachádzajú.

#### SSE – Distribúcia, a.s., Žilina, list č. 4600034215 zo dňa 10.12.2019 (vyjadrenie k existencii EZ v majetku SSE-D, a.s.) – platnosť do 10.05.2020 :

- V predmetnej lokalite katastra Valaská Belá na nachádzajú nadzemné vzdušné VN vedenia a podperné body, nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body, podzemné NN vedenia a skrine. Zakreslenú orientačnú trasu našich vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia – červenou prerušovanou VN vedenia 22kV vzdušné, červenou plnou VN vedenie 22kV podzemné, zelenou prerušovanou NN vedenia vzdušné a zelenou plnou NN podzemné.
- Od uvedených EZ žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných STN noriem. VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča 10 m na každú stranu, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča 1 m na každú stranu, VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
- Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzický vytyčiť.
- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
- V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
- Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk), link: <https://online.sse.sk/vtc/vytyc.wv>, vytyčí určený pracovník SSD.
- Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prác prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v Zápise o vytyčení podzemného el. vedenia resp. zápisom do stavebného denníka.
- V súbehu a križovaní zemných káblových vedení dodržať manipulačný priestor min. 1 m na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
- Upozorňujeme Vás, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

SSE – Distribúcia, a.s., Žilina, zo dňa 10.12.2019:

- Rešpektovať stanovisko, list č. 4600072511 k bodu a podmienkam pripojenia – stavba ČS1 vetva A
- Rešpektovať stanovisko, list č. 4600072505 k bodu a podmienkam pripojenia – stavba ČS3 vetva A
- Rešpektovať stanovisko, list č. 4600072504 k bodu a podmienkam pripojenia – stavba ČS4 vetva A
- Rešpektovať stanovisko, list č. 4600072507 k bodu a podmienkam pripojenia – stavba ČS1 vetva AE
- Rešpektovať stanovisko, list č. 4600072508 k bodu a podmienkam pripojenia – stavba ČS1 vetva AG
- Rešpektovať stanovisko, list č. 4600072509 k bodu a podmienkam pripojenia – stavba ČS1 vetva A I-5-2-1
- Rešpektovať stanovisko, list č. 4600072510 k bodu a podmienkam pripojenia – stavba ČS1 vetva AL
- Rešpektovať stanovisko, list č. 4600072503 k bodu a podmienkam pripojenia – stavba ČS1 vetva B
- Rešpektovať stanovisko, list č. 4600072500 k bodu a podmienkam pripojenia – stavba ČS3 vetva BB-1

SSE – Distribúcia, a.s., Žilina, zo dňa 28.05.2020:

- Rešpektovať stanovisko, list č. 4600072502 k bodu a podmienkam pripojenia – stavba ČS2 vetva B
- Rešpektovať stanovisko, list č. 4600072506 k bodu a podmienkam pripojenia – stavba ČS2 vetva A

SEPS, a.s., Bratislava, list č. PS/2017/004738 zo dňa 14.03.2017 a list č. PS/2020/001017 zo dňa 22.01.2020:

- Výkopovými prácami nesmie byť narušená stabilita podperných bodov vedenia ani porušené uzemnenia podperných bodov, dodržať minimálnu vzdialenosť výkopu 15 m od základov stožiarov predmetných vedení.
- Vykopanú zeminu skladovať mimo ochranné pásmo vedenia V275.
- Prípadné kovové časti stavby v ochrannom pásme uzemniť v zmysle príslušných STN.
- Oznámiť termín začatia prác v ochrannom pásme vedenia V275 minimálne 14 dní pred začiatkom prác na SEPS, a.s., Prevádzková správa Stred, ES Sučany, Ing. Dušan Živčic, tel. 0907 135 626.
- Pri prácach v ochrannom pásme vedenia zabezpečiť dozor oprávnenou osobou, resp. musí byť dohodnutý spôsob zabezpečenia bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrického zariadenia podľa druhu prác a použitých mechanizmov v ochrannom pásme.
- Počas výstavby a prevádzky predmetnej stavby dodržať zásady bezpečnosti práce tak, aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia osôb a majetku ani narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrického zariadenia a musia byť dodržané všetky ustanovenia príslušných právnych predpisov a bezpečnostné opatrenia najmä na zamedzenie nebezpečného priblíženia osôb a prostriedkov na vzdialenosť menšiu ako 5 m od elektrického zariadenia. V prípade, že sa táto vzdialenosť nedá dodržať, musí sa vedenie zvn vypnúť a uzemniť.

- Práce i samotnú prevádzku stavby v ochrannom pásme vykonať v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, zákona č. 124/2013 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, noriem STN EN 50341-1, STN 33 3300, STN 34 3100, STN 34 3101, STN 34 3108, STN 33 2000-3, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54 a ostatných nadväzujúcich noriem.

- Ku kolaudácii stavby prizvať zástupcu spoločnosti a predložiť projekt skutočného vyhotovenia stavby s geometrickým zameraním križovatky kanalizácie a vedenia V275 (os a krajné vodiče vedenia) a revíziu správu na uzemnenie (prípadných) kovových častí stavby zasahujúcich do ochranného pásma vedenia V275.

ORANGE SLOVENSKO, a.s., - Michlovský, s.r.o., Piešťany, list č. BA-1177/2014 zo dňa 26.05.2014, list č. BA-2990/2015 zo dňa 11.12.2016, list č. BB-1267/2017 zo dňa 24.05.2017, list č. BB-2969/2019 (platnosť do 29.05.2020):

- Pri stavebných prácach nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s.

- V záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko, a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov.

- Rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko, a.s., a el. prípojky k nim nie sú predmetom vyjadrenia.

- Pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu správcom PTZ (farbou alebo kolíkmi).

- Zabezpečiť preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm od skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie vo vzdialenosti najmenej 1 m (ochr. pásmo 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ.

- Dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu.

- Zákaz budovania skládok a budovania zariadení nad optickou trasou, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ.

- Zabezpečiť súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ.

- Zabezpečiť, aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolnou osobou.

- Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery).

- Bezodkladne oznámiť každé poškodenie PTZ na tel. č. 033/77 320 32, mobil 0907 721 378.

- Zabezpečiť overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami, vzhľadom na to že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia.

- Pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ.

Slovak Telekom, a.s., Bratislava, list č. 6611527853 zo dňa 21.12.2015 (platnosť do 21.06.2016) a list č. 6611714633 zo dňa 29.05.2017, list č. 6611931827 zo dňa 18.11.2019 (platnosť do 18.05.2020):

Počas realizácie stavby dôjde k styku so sieťami elektronických komunikácií, preto žiadame dodržať podmienky ochrany telekomunikačných vedení uvedené v stanovisku:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade, ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. (ST)/DIGI SLOVAKIA, s.r.o. (DS) alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:

- Peter Blaho, peter.blaho@telekom.sk, +421 46 5432144

- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách do projektu stavby zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST a DS o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve ST alebo DS, je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie SEK. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s., týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení ST a DS na povrchu terénu vykoná ST na základe samostatnej objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát v elektronickej forme nezavaruje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
- Prílohy k vyjadreniu: Všeobecné podmienky ochrany SEK
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa
- Všeobecné podmienky ochrany SEK:
- V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorú podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo s DIGI Slovakia, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník povinný po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
  - ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
  - vypracovanie PD v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
  - odsúhlasenie PD v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
  - Upozornenie: v káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení s rôznou funkčnosťou.
- V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, tel. č. 0907 877 907.
- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia a to vytýčenie, oboznámenie pracovníkov, upozornenie pracovníkov na možnú odchýlku, použitie vhodných strojov, zabezpečenie odkrytých zariadení pred krádežou, atď.
- V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu na VSSST (verejná sieť ST) je potrebné podať žiadosť o určenie bodu napojenia.
- Dodržať platné predpisy podľa STN 736005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

SVP, š.p., SPHN, Topoľčany, list č. CS SVP OZ PN 3844/2017/2 zo dňa 09.05.2017 k prepracovanej dokumentácii v zmysle pripomienok:

- Pri križovaní vodných tokov dodržať v zmysle PD navrhovaných hĺbku krytia kanalizačného potrubia pri upravených tokoch min. 0,8 m pod projektovanou niveletou dna koryta, pri neupravených vodných tokoch min. 1,2 m pod niveletou dna. Kanalizačné potrubie umiestniť do chráničky v celej šírke koryta toku a jeho ochranného pásma. Na upravených vodných tokoch po realizácii stavby vrátiť úpravu do pôvodného stavu. Na neupravených vodných tokoch po realizácii vrátiť úpravu koryta toku do pôvodného stavu. Na neupravených vodných tokoch v zmysle PD vybudovať úpravu koryta toku.
- Miesta križovania vyznačiť príslušným značením osadeným mimo ochranného pásma.
- K stavebným prácam pri križovaní aj súbahu prizvať zástupcu organizácie (úsekový technik M. Ďuriš, tel. 0914 398 243), ktorý zápisom potvrdí dodržanie podmienok. Tento zápis bude požadovaný pri kolaudácii stavby a v prípade jeho nepredloženia nebudeme súhlasiť s kolaudáciou stavby.

- Stavba zasahuje do parcel č. KN-C 18624/41 a KN-E 18624/14, 15, 18649/2, 18647/1, 18583/2, 18651/2, 18652/1, 18518/1, 18633/2 v k.ú. Valaská Belá, ktoré sú vo vlastníctve, alebo v správe SVP, š.p., Banská Štiavnica. Na ich využitie uzatvoriť zmluvný vzťah na odbore správy majetku OZ Piešťany (JUDr. Mojžiš, tel. 033 7764 405).
- Na kolaudačné konanie prizvať zástupcu organizácie, kde nám budú odovzdané detaily skutočného vyhotovenia križovani a výustného objektu aj so zameraním v digitálnej forme (z dôvodu vodohospodárskej evidencie v súlade s § 48 ods. 3 vodného zákona).
- Zhotoviteľ stavby na celé obdobie výstavby až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby v zmysle § 10 ods. 2 písm. e) zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami je povinný vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác. Povodňový plán vypracovať v zmysle vyhlášky č. 261/2010, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov, o ich schvaľovaní a aktualizácii zaslať na odsúhlasenie na OZ Piešťany.
- Vetva BA v úseku cca km 0,015 – 0,145 vodný tok Nitrica (VH identifikátor 1330 v rkm 46,550-46,700) je vedená v ochrannom pásme a miestami v koryte vodného toku Nitrica. Nakoľko z technického a majetkovo právneho dôvodu nie je možné viesť vetvu v danom úseku mimo ochranné pásmo vodného toku súhlasíme s daným riešením za podmienky, že správca vodného toku nebude zodpovedať za prípadne škody vzniknuté v dôsledku nepriaznivých účinkov ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 vodného zákona v platnom znení. V prípade poškodenia koryta vodného toku alebo pobrežných pozemkov v ochrannom pásme vodného toku počas realizácii prác požadujeme uviesť koryto a pobrežný pozemok do pôvodného stavu. V prípade realizácie úpravy toku, ak vedenie bude zasahovať do pozemkov správcu toku resp. ochranného pásma, investor zabezpečí preložku vedenia na vlastné náklady.

Slovenský pozemkový fond, GR Bratislava, list č. SPFSO048448/2020 zo dňa 09.03.2020 (platnosť do 09.03.2021):

- Stavebník na dotknuté pozemky SPF najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia podá na príslušnej správe katastra návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností o vzniku vecného bremena v súlade so stavebným povolením.
- K realizácii stavby je potrebný súhlas prípadných užívateľov pozemkov SPF.
- Po dokončení stavby budú pozemky DZ, pozemky DZ-SPF dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd, tieto stavebník odstráni na svoje náklady.
- Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky SPF previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami SPF.

Technická inšpekcia, a.s., Bratislava, list č. 03140/2/2014, zo dňa 14.08.2014:

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení nasledovné zistenia, pripomienky a upozornenia je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

- Na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia skupiny A platí požiadavka § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s.
- Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení tlakovom (tlaková nádoba 500 l) a elektrickom vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s.
- Pracovné prostriedky (technologické zariadenia ČOV, čerpace stanice, vyhradené technické zariadenia), stavby a ich súčasť je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
- Pred uvedením technologického zariadenia ČOV do prevádzky po jeho nainštalovaní na mieste použitia je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.
- Technické zariadenie tlakové – tlaková nádoba 500l je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 576/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.
- Technické zariadenia zdvíhacie – kladkostroj je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z.z. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.



- Uvedené zistenia, pripomienky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia.
- Odsúhlasený povodňový plán zabezpečovacích prác predložiť na schválenie tunajšiemu úradu.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Účastníci konania námietky neuplatnili.

Rozhodnutia vydané dotknutými orgánmi, ktorými boli určené ďalšie podmienky pre realizáciu stavby, podľa ich právnych predpisov:

1. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal dňa 30.11.2015 pod č. OU-PD-OSZP-2015/023892-014 rozhodnutie, že navrhovaná činnosť Aglomerácia Valaská Belá – kanalizácia a ČOV, sa nebude posudzovať podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.12.2015.
2. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal dňa 27.02.2017 pod č. OU-PD-OSZP-2017/004773-002 záväzné stanovisko k stavbe Aglomerácia Valaská Belá – kanalizácia a ČOV, v ktorom konštatoval, že predmetný návrh na začatie konania je z koncepcného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní. V nadväznosti na predkladaný návrh sú primerane plnené podmienky určené v rozhodnutí OU-PD-OSZP-2015/023892-014.
3. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, vydal dňa 15.10.2014 pod č. KPUTN-2014/15656-06/65894/SUR rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum na území celej líniovej stavby Aglomerácia Valaská Belá – kanalizácia a ČOV.  
Dňa 11.12.2014 toto rozhodnutie zmenil a pod č. KPUTN-2014/15656-06/80736/SUR rozhodol, že archeologický výskum sa uskutoční formou sledovania výkopov zemných rýh, plošného odkryvu plôch a ostatných zemných prác.
4. Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor vydal dňa 10.06.2019 pod č. OU-PD-PLO-2019/10885-33549 rozhodnutie o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy na výstavbu vodohospodárskeho objektu o výmere 0,3191 ha v kat. území Valaská Belá.
5. Obec Valaská Belá vydala rozhodnutie dňa 19.02.2020 pod č. OcUVB/708/2020 UP – súhlas na výrub drevín v kat. území obce Valaská Belá, ktoré rastú v trase budúcej kanalizácie a stavby ČOV.

Všeobecné ustanovenia:

Dokončenú vodnú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Kolaudačné konanie sa začína na písomný návrh stavebníka.

Povolenie na vodnú stavbu stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

Po uplynutí odvolacej lehoty, ak nebude podané odvolanie, potvrdí orgán štátnej vodnej správy nadobudnutie právoplatnosti a vykonateľnosti povolenia odtlačkom pečiatky. Právoplatnosťou a vykonateľnosťou rozhodnutia je podmienené začatie prác na stavbe.

Povolenie na vodnú stavbu s určenými podmienkami je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Povolenie je evidované vo vodoprávnej evidencii pod číslom 8 962/1,3.

### Odôvodnenie

Dňa 19.07.2015 podal stavebník Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o vydanie na osobitné užívanie vôd a vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby s názvom Aglomerácia Valaská Belá – kanalizácia a ČOV, líniová stavba na pozemkoch v katastrálnom území Valaská Belá, pozostávajúcu zo stavebných a prevádzkových objektov SO 01 Kanalizácia „A“ Valaská Belá – splašková kanalizácie PVC DN 200, 300, celková dĺžka 14 566 m; 579 ks domových prípojok PVC DN 150; 8 čerpacích staníc; SO 02 ČOV Valaská Belá – počet EO 2 300, množstvo odpadových vôd 287 m<sup>3</sup>/deň; SO 03 ČS na stavebnom objekte SO 01; SO 04 Kanalizácia „B“ Valaská Belá – splašková kanalizácie PVC DN 200, 300, celková dĺžka 3 427 m; 75 ks domových prípojok PVC DN 150; 3 čerpacie



stanice; SO 05 ČS na stavebnom objekte SO 04.a PS 01 ČOV Valaská Belá; PS 02 ČS – na stavebnom objekte SO 01; PS 03 ČS – na stavebnom objekte SO 04.

Vzhľadom k tomu, že stavba sa bude realizovať vo väčšej časti na majetkovo nevysporiadaných pozemkoch, žiadateľ StVS, a.s. Banská Bystrica s vlastníkmi pozemkov (fyzické a právnické osoby) uzatvoril Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena podľa § 50a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Na pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky a vo vlastníctve/spoluvlastníctve neznámych vlastníkov, s ktorými Slovenský pozemkový fond (SPF) v zmysle § 16 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov nakladá, vydal SPF, generálne riaditeľstvo, Bratislava súhlasné stanovisko. S vydaním stavebného povolenia súhlasia za podmienky, že do vydania kolaudačného rozhodnutia dôjde zriadeniu vecného bremena na dotknuté pozemky, ktoré bude zapísané v katastri nehnuteľnosti a to odplatne v prospech SPF.

Stavebný objekt SO 02 ČOV je umiestnený na pozemku KN-C parc. č. 12709/4 – vlastník pozemku obec Valaská Belá, uzatvorila so stavebníkom StVS, a.s., Banská Bystrica zmluvu č. 9000837/2014/01 o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy podľa § 50a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.

Stavebný objekt SO 02.10 prístupová komunikácia k ČOV je umiestnená na pozemku KN-E parc. č. 12710/2 v KN-C parc. č. 12709/5, 18655/15 – na pozemky má stavebník uzatvorené nájomné zmluvy s vlastníkmi pozemkov a s obcou Valaská Belá (1/4 podiel) zmluvu č. 9000837/2014/01 o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy.

Stavebné objekty – čerpacie stanice (ČS1- A, ČS3-A, ČS4-A, ČS1- AE, ČS2- AG, ČS1- AI, ČS2- AL, ČS1- B, ČS3-BB) – s vlastníkmi pozemkov má stavebník uzatvorené zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena podľa § 50a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov. Čerpacie stanice ČS2-A, ČS2-B – sú umiestnené na pozemkoch v správe SPF Bratislava, ktorý súhlasil s vydaním stavebného povolenia s podmienkou, že do vydania kolaudačného rozhodnutia dôjde k zriadeniu vecného bremena na dotknuté pozemky, ktoré bude zapísané v katastri nehnuteľnosti a to odplatne v prospech SPF.

Kanalizácia a vedľajšie vetvy budú realizované v miestnych komunikáciách, v štátnej ceste II/574 a III/5743 v zelených pásoch a v nevyhnutnom prípade po súkromných pozemkoch, ak by takýto prípad nastal stavebník bude tieto zásahy riešiť priebežne počas výstavby s vlastníkmi pozemkov.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný správny orgán na vyberanie poplatkov na úseku štátnej vodnej správy vyzval dňa 23.07.2015 investora na zaplatenie správneho poplatku. Investor uhradil správny poplatok dňa 06.08.2015 bankovým prevodom. Tunajší úrad dňa 10.08.2015 prerušil konanie vo veci povolenia vodnej stavby do dňa právoplatného ukončenia zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Právoplatné rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní bolo doručené dňa 22.12.2015. Tunajší úrad dňa 22.12.2015 vyzval StVS, a.s., Banská Bystrica na doplnenie podania, pretože predložená žiadosť spolu s prílohami neposkytovala dostatočný podklad pre vydanie povolenia. Investor žiadosť v určenom termíne nedoplnil, preto bolo dňa 07.01.2016 konanie prerušené. Investor podal dňa 25.04.2016 žiadosť o predĺženie lehoty na odstránenie nedostatkov žiadosti o vydanie stavebného povolenia, tunajší úrad žiadosti vyhovel dňa 05.05.2016 (stavebník požiadal o predĺženie do 30.06.2016) konanie prerušil na dobu 12 mesiacov vzhľadom na rozsah nedostatkov (neuzatvorené Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zmluvy na všetky dotknuté pozemky, vzhľadom na rozsah stavby a chýbajúce stanovisko SPF Bratislava a ďalšie). Po čiastočnom doplnení tunajší úrad oznámil verejnou vyhláškou dňa 14.02.2017 začatie vodoprávneho konania známym účastníkom konania, obci a dotknutým orgánom štátnej správy v zákonom stanovenej lehote, určil im primeranú lehotu na uplatnenie námietok a pripomienok a na deň 22.03.2017 zvolal ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. O priebehu ústneho prerokovania je spísaná zápisnica. Stavebníkovi sa nepodarilo uzatvoriť zmluvy na prístupovú komunikáciu, preto tunajší úrad konanie opätovne prerušil do doby dosiahnutia dohody s vlastníkmi pozemku KN-E parc. č. 12710/2 v KN-C parc. č. 12709/5, 18655/15. Tunajší úrad oznámil doplnujúce konanie dňa 16.01.2020 verejnou vyhláškou a dňa 05.03.2020 uskutočnil ústne pojednávanie so stretnutím na obecnom úrade vo Valaskej Belej.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom vodoprávnom konaní preskúmal predloženú žiadosť, prerokoval ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy a zistil, že uskutočnením stavby nie je ohrozený verejný

záujem, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentáciu stavby vypracovala oprávnená osoba.

Vypúšťanie odpadových vôd z čistiarne odpadových vôd je v súlade s ustanoveniami vodného zákona a nariadenia vlády č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. Vodný tok Nitrica je vodohospodársky významný tok a v predmetnom úseku vodárenský tok. Taktiež je tento tok v celom úseku zaradený medzi povrchové vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb pásma lososovitých rýb, kde je v zmysle NV SR č. 269/2010 Z. z. odporúčaná hodnota BSK<sub>5</sub> = 3 mg/l a u N-NH<sub>4</sub> max. 0,8 mg/l, aby sa tieto limitné hodnoty podarilo dodržať bola technológia doplnená o tretí stupeň dočistenia – mikrosito.

Posúdenie stavby vykonali účastníci konania, orgány štátnej správy alebo nimi poverené organizácie, príslušný orgán obecnej samosprávy a organizácie spravujúce rozvodné siete: Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín; Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Trenčín; Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; OR Policajného zboru, ODI, Prievidza; SVP, š.p., Odštepny závod Piešťany; Slovenský pozemkový fond, GR, Bratislava; Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, ŠSOPaK; Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor; Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia; Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza; OR HaZZ v Prievidzi; Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza; SSE – Distribúcia, a.s., Žilina; Orange Slovensko, a.s., Michlovský, s.r.o., Piešťany; Slovak Telekom, a.s., Bratislava; SPP – distribúcia, a.s., Bratislava; StVPS, a.s., Banská Bystrica; Technická inšpekcia, a.s., Bratislava. Námietky neboli vznesené, pripomienky StVPS, a.s., Banská Bystrica; SSE-D, a.s., Žilina a Technickej inšpekcie, a.s., Bratislava boli projektantom akceptované a projektová dokumentácia bola v zmysle požiadaviek upravená. Orgán štátnej vodnej správy ich požiadavky zahrnul do povolenia na uskutočnenie vodnej stavby.

Obec Valaská Belá vydala dňa 03.11.2016 pod č. Z/A/2016/2671 záväzné stanovisko na stavbu Aglomerácia Valaská Belá – kanalizácia a ČOV, stavebné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami obce.

Obec Valaská Belá vydala súhlas v zmysle zákona o ovzduší na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia.

Rozhodnutie o umiestnení stavby vydala obec Valaská Belá, dňa 04.08.2016 pod číslom 501/2015/SOÚ, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 09.09.2016. Dňa 14.11.2016 pod číslom 499/2016/SOÚ vydala obec Valaská Belá súhlas podľa § 120 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) špeciálnemu stavebnému úradu na vydanie povolenia na vodnú stavbu Aglomerácia Valaská Belá – kanalizácia a ČOV.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 61 písm. a) zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), v súlade s Operatívnymi pokynmi pre okresné úrady, čiastka 4/2020 zo dňa 13.03.2020 akceptoval prekročenie zákonom stanovených lehôt pre doplnenie podania z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie v Slovenskej republike v súvislosti s ochorením COVID 19.

Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Juraj Billý – BIDOR, Pod záhradami 14, Bratislava, autorizovaný stavebný inžinier, č. aut. 2419\*A\*2-2

Rozpočtový náklad: 16 208 449,-€

Správny poplatok bol zaplatený v predpísanej čiastke 1 000,- € podľa položky č. 60 písm. g) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

### Poučenie

Podľa §§ 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa možno proti tomuto rozhodnutiu odvolať do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia podaním odvolania na úrade, ktorý toto rozhodnutie vydal.

Rozhodnutie možno preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Príloha pre stavebníka a orgán štátnej vodnej správy:

- overená projektová dokumentácia stavby

Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 1,2 správneho poriadku v spojení s § 73 ods. 4 vodného zákona z dôvodu líniovej stavby a veľkého počtu účastníkov konania, musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým v meste, na úradnej tabuli a na webovom sídle orgánu štátnej vodnej správy. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia. Obec Valaská Belá žiadame verejnú vyhlášku s vyznačeným dňom vyvesenia a zvesenia vrátiť na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Vyvesená dňa: 30. 6. 2020

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:

Zvesená dňa:

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

Ing. Darina Mjartanová  
vedúca odboru

Doručuje sa

Obec Valaská Belá  
Dedina 1  
972 28 Valaská Belá  
Slovenská republika

3