

Tabuľka č.7 - Navrhovaná bilancia potreby vody (NO, VO)

MČ	FPB	Funkčné využitie územia / špecifikácia využitia	Obdobie	Počet obyv.	Počet zamest.	Počet prac.príl.	Priemer. špecif. potreba vody	Priem. denná (Q _p)		Max. denná (Q _m)	
								m ³ .d ⁻¹	l.s ⁻¹	m ³ .d ⁻¹	l.s ⁻¹
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1.1	OÚ / IBV	NO	235			126	29,61	0,343	38,49	0,446
	1.2	OÚ / IBV	NO	50			126	6,30	0,073	8,19	0,095
	1.3	OÚ / IBV	NO	57			126	7,18	0,083	9,34	0,108
	1.4	OÚ / IBV	VO	189			126	23,81	0,276	30,96	0,358
	1.5	OÚ / IBV	NO	90			126	11,34	0,131	14,74	0,171
	1.6	OÚ / IBV	NO	51			126	6,43	0,074	8,35	0,097
	1.7	OÚ / IBV	NO	17			126	2,14	0,025	2,78	0,032
	1.8	OÚ / IBV	NO	89			126	11,21	0,130	14,58	0,169
	1.9	OÚ / IBV	NO	69			126	8,69	0,101	11,30	0,131
	1.10	OÚ / IBV	NO	80			126	10,08	0,117	13,10	0,152
	1.11	OÚ / IBV	VO	96			126	12,10	0,140	15,72	0,182
	1.12	OÚ / IBV	NO	26			126	3,28	0,038	4,26	0,049
	1.13	RU / INT	NO	14		2	35	0,07	0,001	0,09	0,001
	1.14	VÚ / PRV	VO	-	32		80	2,56	0,030	3,33	0,039
	1.15	OÚ / IBV	NO	24			126	3,28	0,038	4,26	0,049
	1.16	OÚ / IBV	NO	26			126	0,13	0,001	0,16	0,002
	1.17	VÚ / PRV	NO	-	20		80	1,60	0,019	2,08	0,024
	1.18	OÚ / IBV	NO	27			126	0,00	0,000	0,00	0,000
	1.19	RU / INT	NO	12		1	35	0,04	0,000	0,05	0,001
	1.20	VÚ / PRV	NO	-	20		80	1,60	0,019	2,08	0,024
	1.21	RU / INT	NO	125		9	35	0,32	0,004	0,41	0,005
	1.22	OÚ / IBV	VO	155			126	19,53	0,226	25,39	0,294
	1.23	OÚ / IBV	NO	36			126	4,54	0,053	5,90	0,068
	1.24	OÚ / IBV	NO	11			126	1,39	0,016	1,80	0,021
	1.25	OÚ / IBV	NO	11			126	1,39	0,016	1,80	0,021
	1.26	OÚ / IBV	NO	13			126	1,64	0,019	2,13	0,025
	1.27	OÚ / IBV	NO	14			126	1,76	0,020	2,29	0,027
	1.28	OÚ / IBV	NO	55			126	6,93	0,080	9,01	0,104
	1.29	OÚ / IBV	NO	46			126	5,80	0,067	7,53	0,087
	1.30	OÚ / IBV	NO	3			126	0,38	0,004	0,49	0,006
	1.31	OÚ / IBV	NO	2			126	0,25	0,003	0,33	0,004
	1.32	OÚ / IBV	NO	6			126	0,76	0,009	0,98	0,011
	1.33	OÚ / IBV	NO	82			126	10,33	0,120	13,43	0,155
	A	ZÚMŠ_INTENZIFIK	NO	120			126	15,12	0,175	19,66	0,228
		ZÚMŠ_INTENZIFIK	NO	31		24	126	3,91	0,045	5,08	0,059
	B	ZÚMŠ_INTENZIFIK	NO	41			126	5,17	0,060	6,72	0,078
		ZÚMŠ_INTENZIFIK	NO	9		7	126	1,13	0,013	1,47	0,017
	C	ZÚMŠ_INTENZIFIK	NO	38			126	4,79	0,055	6,22	0,072
		ZÚMŠ_INTENZIFIK	NO	6		4	126	0,76	0,009	0,98	0,011
	D	ZÚMŠ_INTENZIFIK	NO	30			126	3,78	0,044	4,91	0,057
		ZÚMŠ_INTENZIFIK	NO	5		3	126	0,63	0,007	0,82	0,009
2	2.1	RÚ / EXT	NO	0		6	80	0,08	0,001	0,10	0,001
SPOLU			NO					173,80	2,012	225,94	2,615
SPOLU			VO					58,00	0,671	75,40	0,873
Celková potreba vody								231,80	2,68	301,34	3,49

* v rozsahu 20% podlažných plôch

Funkčné využitie územia :

OÚ / IBV / HBV - obytné územie / individuálna forma bývania / hromadná forma bývania

ZÚMŠ - zmiešané územie prevažne s mestskou štruktúrou

ZÚOB - zmiešané územie s prevahou pôch pre obytné budovy

RÚ / INT / EXT - rekreačné územie / intenzívne / extenzívne

VÚ / PRV / POV - výrobné územie / priemyselná výroba / poľnohospodárska výroba

Špecifikácia funkč. využitia :

OV - občianska vybavenosť

RV - rekreačná vybavenosť

RCHV - rekreačná chatová výstavba

PRV - výroba priemyselná

POV - poľnohospodárska výroba (§12 ods.(13) c) vyhl.č. 55/2001 Z.z.)

OVP - obchodno-výrobné prevádzky

PDTZ - prevádzkové dopravné a technické zariadenia (§12 ods.(13) a) vyhl.č. 55/2001 Z.z.)

VSÚ - výrobné služby účelové (špecifické - súvisiace s pohrebníctvom, §15 ods. 7 zák č. 131/2010 Z.z.)

INTENZIFIK - intenzifikácia územia

ZFV - zmena funkčného využitia

POH - pohrebisko

NO - návrhové obdobie K ROKU 2030

VO - výhľadové obdobie k roku 2045